

проведенных специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в г. Печоре» 18.11.2024 МАДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» г. Печора по адресу: РК г. Печора ул. Куратова, д. 5, выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

Искусственная освещенность при системе общего освещения, измеренная 18.11.2024 с 14:00 до 16:00 МАДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» г. Печора по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Куратова, д.5:

- средняя освещенность при системе общего освещения, измеренная в групповой № 7 помещении № 52 в точках измерений по эскизу № 1-30 составила 377 лк, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1, п. 2.8.5. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- средняя освещенность при системе общего освещения, измеренная в групповой № 5 помещении № 12 в точках измерений по эскизу № 31-60 составила 283 лк, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1, п. 2.8.5. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-средняя освещенность при системе общего освещения физкультурном зале, в точках измерений по эскизу № 61-90, составила 122 лк, при нормируемом показателе не менее 200 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 11 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1, п. 2.8.5. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- средняя освещенность при системе общего освещения, измеренная в групповой № 11 помещении № 6, в точках измерений по эскизу № 91-120 составила 311 лк, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1, п. 2.8.5. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- средняя освещенность при системе общего освещения, измеренная в групповой № 1 помещении № 75, в точках измерений по эскизу № 121-150 составила 301 лк, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1, п. 2.8.5. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», о чем свидетельствует № 14/1-4276-О от 19.11.2024 г. и экспертное заключение № 2321/2024/2024/206 от 05.12.2024 г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» г. Печора:

✓ 1. Обеспечить уровни искусственной освещенности при системе общего освещения, в МАДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» г. Печора по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Куратова, д. 5:

в групповой № 7 помещении № 52, в точках измерений по эскизу № 1-30 не менее 400 лк, согласно требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1, п. 2.8.5. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

в групповой № 5 помещении № 12, в точках измерений по эскизу № 31-60 не менее 400 лк, согласно требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1, п. 2.8.5. раздела II СП 2.4.3648-20;

-в физкультурном зале, в точках измерений по эскизу № 61-90, не менее 200 лк, согласно требованиям пункта 11 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 раздела II СП 2.4.3648-20;

в групповой № 11 помещение № 6, в точках измерений по эскизу № 91-120 не менее 400 лк, согласно требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1, п. 2.8.5. раздела II СП 2.4.3648-20;

в групповой № 1 помещение № 75, в точках измерений по эскизу № 121-150 не менее 400 лк, согласно требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1, п. 2.8.5. раздела II СП 2.4.3648-20

2. В спальном помещении 11 группы, приемной группы № 8 устранить дефекты покрытия пола, покрытие пола выполнить из материалов допускающих проведение влажной обработки и дезинфекции;

3. В спальном помещении группы № 6 восстановить целостность наружного стекла в оконной раме;

4. В умывальной группы № 8 на стене между плитками устранить пустоты, обеспечить отделку стены материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» г. Печора ОГРН 1021100876862; ИНН 1105011851, юридический адрес: 169607, Республика Коми, г. Печора, ул. Куратова, д. 5
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РК в г. Печора по адресу: Республика Коми г. Печора Печорский проспект, 18, электронная почта e-mail: pech-nadzor@mail.ru или по факсу: 8(82142)3-54-54, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«25» августа 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный санитарный врач по
г.Печоре Ижемскому району, Усть-Цилемскому району

Терехова Ю.Б.

(должность лица, составившего
предписание)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «05» декабря 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: